

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104513 vom/ dated 25.05.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Passiver Glasbruchmelder weiß oder braun mit 4 * 0,14 mm ² Anschlusskabel für Verglasungen mit Sicher- heitsfolie im Gehäuse Form 50 Optionen: <ul style="list-style-type: none"> - Gehäuse Form 51 - Gehäuse Form 52 - Gehäuse Form 53 - Gehäuse Form 54 - Gehäuse Form 55 - Gehäuse Form 56 - Gehäuse Form 57 - Gehäuse Form 58 	GBS		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104513 vom/ dated 25.05.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung	32017100.Y70	20.09.2004	4
Stromlaufplan	815514	30.10.1995	1
Stückliste	320171	10.09.2004	1
Bestückungsplan/Stückliste	810514	12.02.2001	1
Konstruktionszeichnungen:			
- Gehäuse Form 50	50050	11.01.2001	1
- Gehäuse Form 51-58	50050	11.01.2001	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104513 vom/ dated 25.05.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Der maximale Überwachungsradius darf 1,50 m nicht überschreiten.
2. Die melderseitige Verglasung muss mit der Sicherheitsfolie prosafe 35 bis 325 der Firma Prosafe Folientechnik versehen sein. Eine Verwendung des Melders auf normalen Verglasungen ist nicht zulässig.